

监理工程师通知单


项目名称：苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF02-TZD-003

致：中冶集团武汉勘察研究院有限公司苏垦麦芽施工项目部

事由：关于施工厂区成品保护工作

内容：

贵单位承揽的苏垦麦芽光伏发电项目，厂区内支架基础地脚螺栓已全部安装完成，但由于顶管作业，定向钻机将附近 2 组地脚螺栓损坏，需重新安装；厂区原有电缆沟盖板因施工原因损坏，须更换；现要求贵项目部立即整改，并做好相关成品保护工作，以免造成返工：



抄送：江苏农垦清洁能源有限公司业主项目部

项目监理机构（章）

总 / 专业监理工程师：_____

日

期：2021.11.11



本表一式____份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存____份。