

工程回执单

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：HBSY-HZD-003

主送：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

抄送：润沐（滦平）新能源发展有限公司（建设单位）

事由：关于监理单位提出安全文明施工及施工质量整改的相关事宜

内容：

针对监理单位所提问题，我司已进行整改。

1. 针对施工人员切割作业时没佩戴防护手套和防护眼镜问题，已对施工人员加强安全教育，作业时做好安全防护措施；
2. 施工人员进行焊接作业时，清理周围易燃物品，配备灭火器；
3. 规范施工人员直流电缆穿线管敷设与固定；
4. 防雷接地扁钢焊口做防腐处理，规范喷刷黄绿漆；
5. 按设计要求做好防雷接地施工。

项目施工单位（章）：

项目经理：

日

期：2022年5月2日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

附图:

