

监理通知单

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-004

主送：河北舒阳新能源科技有限公司 (施工单位)

抄送：润沐（滦平）新能源发展有限公司 (建设单位)

事由：关于存放组件仓库增加消防和照明设施的相关事宜

内容：存放组件的室外仓库，需要增加消防设施及照明设备，此事宜业主项目经理和监理工程师在监理会议上多次提出，也曾经下发过监理工作联系单，但施工单位至今未整改。监理项目部要求施工单位必须引起足够重视，组件四周配备充足的消防器材及照明设备，现场设专人看护，每天进行安全巡视，消除安全隐患，否则因此所产生的经济损失全部由施工单位承担。

限施工单位 3 天内整改完成并回复，否则将对你单位进行经济考核；如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理项目部提出书面报告。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：_____

日 期：____年__月__日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。