

监理通知单

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号：ZHJL-TZD-001

主送：河北舒阳新能源科技有限公司(施工单位)

抄送：润沐(滦平)新能源发展有限公司(建设单位)

内容：关于存放组件的室外仓库，需要加强防火措施的事宜，安全监理工程师在监理会议上多次提出，也曾经下发过监理工作联系单，但是施工单位至今未对室外仓库加强有效的防火措施，围栏东南侧杂草丛生，而且距离组件不足 1 米，发生火灾的安全隐患较大。

根据上述情况，监理项目部要求施工单位必须引起足够重视，限期 2 日内把围栏四周的杂草清除干净，围栏上张贴防火标识标牌，组件四周配备充足的消防器材，现场设专人看护，每天进行安全巡视，消除安全隐患，否则因此所产生的经济损失由施工单位全部承担。



项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日期：2021 年 11 月 23 日



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建