

监 理 通 知 单

工程名称:常州日产 2.89MWp 分布式项目(二期)

编号:SZTH-CZRC-TZD-002

致: 东风设计研究院有限公司

事由: 经监理方检查发现钢结构生锈、掉漆、严重影响钢结构材料质量。
现要求施工项目部对已存在锈蚀的钢结构做好除锈和刷漆工作。

接到通知后,你项目部应对以上问题认真整改,先期除锈后报监理方验收,待通过后再进行下一道工序,如继续违规施工,由此产生的一切责任由你方负责,我方将做出处罚。限 3 日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2022 年 5 月 17 日



注本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份

附



