

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-021

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区高压交流电缆敷设事宜；

内容：

光伏区 1#、7#箱逆变一体机至集电线路 B1#基塔高压交流电缆敷设时，交流电缆、接地扁铁、通讯电缆在同一电缆沟，且间距不符合要求，存在安全质量隐患。

现要求：

你单位按要求进行整改。

附：问题照片。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立杰

日期：2013 年 07 月 25 日

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

