

监理工程师通知单

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-003

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：打桩质量事宜

内容：今日建设单位与监理单位人员对现场施工巡查时，发现贵公司施工人员在光伏区预制管桩施工时，独自一人施工，现场没有指挥人员，且无任何测量仪器设备验证预制管桩垂直度、水平标高，存在质量隐患。我监理单位现要求贵公司对光伏区存在的问题落实整改。

附：图片

针对以上问题请贵公司接到通知后，即刻进行整改，并于 3 日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：50MW光伏发电项目

日期：2022 年 05 月 04 日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备