

监理工程师通知单

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-005

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：现场施工安全事宜

内容：我监理人员对现场施工巡查时，发现如下问题：

- 1、光伏厂区现场临时用电配电箱随意摆放，无漏电保护未增设接地装置，存在安全隐患。
- 2、光伏厂区箱变基础开挖后，安全警戒线过低，防护措施不符合要求，部分临边防护措施落实不到位，存在安全隐患。

针对以上问题我监理单位现要求贵公司对光伏区存在的安全问题落实整改到位。

附：图片

针对以上问题请贵公司接到通知后，即刻进行整改，并于 3 日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李冲

日期：2021 年 05 月 08 日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备