

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-006

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：升压站围墙基础开挖质量事宜

内容：我监理、和业主人员对现场施工巡查时，发现你公司施工围墙开挖超深用土回填的现象，存在质量隐患。我监理单位现要求你公司对存在的质量问题，按照规范要求落实整改，如再次发现类似现象将进行加倍处罚。

附：图片

针对以上问题请贵公司接到通知后，即刻进行整改，并于 3 日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2022 年 06 月 19 日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。