

监理工程师通知单

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-019

致：山东力通电力设计咨询有限公司施工项目部；

主题：关于升压站 GIS 基础预埋件预埋质量事宜；

内容：

1. GIS 基础模板支护不合格（未达到设计标高），基础表面缺角少棱，粗糙不平。
2. 预埋槽钢不在同一水平面，落差高达 1.8CM 且预埋槽钢深度不符合要求。

现要求：

你单位对以上问题进行整改，整改完成后，报监理项目部、总包项目部进行验收。

附：问题照片。

监理项目部（章）

专业监理工程师：何国海

日期：2023 年 03 月 01 日

说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



