

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-022

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区高压交流电缆敷设事宜；

内容：

SVG 设备处电缆穿管不符合要求。

现要求：

你单位按要求进行整改，整改完成后报监理项目部进行验收，否则不准进行下道施工作业。

附：问题照片。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：田同有

日期：2023 年 04 月 02 日

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建

