

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-023

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区电缆敷设事宜；

内容：

1、1#、7#箱逆变送出高压电缆（3*240）与 B1#塔杆导线连接（引流线），上塔高压电缆已于 2023 年 3 月 27 日安装固定完成，截止 4 月 08 日与电缆未连接。

2、3#-2#箱逆变高压电缆 3#箱逆变处高压电缆头未制作。

3、3#-2#箱逆变高压电缆未做耐压、绝缘等实验。

现要求：

你单位尽快相关单位、专业人员进行施工作业，。

附：相关照片。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：田同有

日期：2023 年 04 月 08 日

填报说明：本表一式三份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建

