

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-024

致：山东力通电力设计咨询有限公司施工项目部；

主题：关于光伏方阵直流电缆连接事宜；

内容：

1. 2#光伏方阵部分组串线已连接，并进入汇流箱内，经监理项目部检查发现汇流箱至箱逆变器开关处于送电状态，其箱逆变器处于带电状态，存在较大安全隐患，

2. 汇流箱、箱逆变器个别未上锁，

及要求：

你单位对所有汇流箱内开关进行排查，并处于关闭状态，确保设备、施工人员安全，箱逆变器、汇流箱设备钥匙应专人（电工）保管，其他人无权打开箱逆变器、汇流箱设备，否则所产生的一切后果由你方承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2023年10月08日

说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建