

监理通知回复单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分散式光伏发电项目

编号：AS-JN-008

致安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监理部：

我方接到编号为 AS-JL-008 的监理通知后，已按要求完成了 有关户用分布式光伏支架基础制作质量控制事宜 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我单位接到监理通知单后，立即按要求进行了逐条整改，整改情况如下：

1、自拌混凝土所使用的的水泥、沙、石子送有关国家检测资质的第三方检测试验单位进行检测，并且附上水泥、沙、石子试验合格报告以及检测报告。

2、严格按照试验单位提供的配比单进行配比包括配比单重量进行称重。

3、根据混凝土质量控制标准自拌混凝土在规定的时间内进行送至试验单位进行试验检测，取得合格报告。

对于本次出现的质量问题，我司将在以后的施工过程中加强质量管理与过程控制，认真执行检验每一道工序并进行合理优化，确保过程可控，隐蔽工程质量可靠。

附件：1、混凝土抗压检测报告

2、混凝土配合比报告

施工项目部（章）

项目经理：

日期：

2022.3.21

监理项目部复查意见：

同意

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2022.3.23

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。