

监理通知回复单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分散式光伏发电项目

编号：AS-JN-009

致安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监理部：

我方接到编号为 AS-JL-009 的监理通知后，已按要求完成了 有关户用光伏支架安装事宜 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我单位接到监理通知单后，立即按要求进行了逐条整改，整改情况如下：

- 1、我部与市场部及时沟通关于农户楼面安装支架之前确认屋面厚度且与农户沟通安装支架打孔深度为 50mm-60mm，如屋面厚度不能满足要求，及时通知总包工程部，由工程部调整支架安装方案。
- 2、安装之前对施工组进行严格要求，严格控制支架安装打孔深度，禁止深度大于 60mm，还必须满足 50mm-60mm，打孔之前钻头做好相应的标志。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：



监理项目部复查意见：

同意

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。