

监理通知回复单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分散式光伏发电项目
 编号：AS-JN-018

致安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监理部：
 我方接到编号为 AS-JL-018 的监理通知后，已按要求完成了如下整改工作，现予以回复。
 处理结果：
 1、已安装的镁铝合锌支架已全部更换，并对于现场不符合设计的支架材料已全部进行退场处理，后续安装施工中严禁不符合设计要求的任何材料进场。
 我司将在以后的施工过程中加强质量管理与过程控制，认真执行检验每一道工序并进行合理优化，确保过程可控，隐蔽工程质量可靠。

施工项目部（章）：
 项目经理：[Signature]
 日期：2022.09.20

监理项目部复查意见：

同意

监理项目部（章）：
 总/专业监理工程师：[Signature]
 日期：2022.9.25

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。