

监理工程师通知单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号：AS-JL-005

致：安徽俊能新能源科技有限公司（总承包单位）

抄送：安徽上电俊能新能源科技有限公司（建设单位）

事由：有关户用分布式光伏电站施工质量控制及验收事宜。

内容：

因户用分布式光伏电站分布过于分散且距离较远，监理咨询方无法做到每户都进行质量检查、检测，根据上电检查组建议，现对施工单位提出以下要求，要求务必执行，否则监理咨询单位无法确认每一户的施工质量是否合格。

1 项目施工质量验收及评定范围按区域划分，本项目划分 N 个报验。

2 根据施工质量验收及评定范围区编辑单位工程、分布/分项工程及检验批报审表。

3 在检验批报审中必须体现每户的详细地址、联系方式、安全措施照片、每一道安装工序照片、接地电阻测试照片两处。

4 所提供的照片必须有相机原始的时间、地址，不得人为编制时间及地址，否则监理咨询方判定照片造假，不能确认该户施工质量是否合格，无法签字确认。

限 3 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：

日期：2022 年 02 月 24 日

