

监 理 通 知 单

工程名称：常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL-TZ-002

致：江苏智汇谷能源科技有限公司东恒光伏电站项目总包项目部

事由：关于北侧屋面夹具钻孔打胶事宜

内容：

经项目监理人员 2022 年 4 月 22 日巡视检查发现：北侧屋面固定夹具钻孔施工时有个别处钻孔已钻穿砼屋面，影响屋面防雨效果及屋顶下面观感。

以上问题要求总包单位严格要求现场作业人员操作、认真处理问题，杜绝此类事情发生，两日内以纸质版纸质版回复监理部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022 年 04 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。