

监理通知单

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目



编号： ZHJL-JLTZD-001

主送：保定市伟达电业安装有限公司

抄送：兴隆县阳润新能源科技有限公司

事由： 关于存放组件的室外仓库，需要加强防火措施的事宜。
需要你单位对室外仓库加强有效的防火措施，场地东南侧杂草丛生，而且距离组件不足1米，发生火灾的安全隐患较大。

根据上述情况，监理项目部要求施工单位必须引起足够重视，限期2日内把围栏四周的杂草清除干净，组件四周配备充足的消防器材，现场设专人看护，每天进行安全巡视，消除安全隐患，否则因此所产生的经济损失由施工单位全部承担。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 徐增生

日期： 2022 年 4 月 10 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。



扫描全能王 创建