

监理通知回复单

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目


编号：BDWD-JLTZHF0-001

主送：常州正衡电力工程监理有限公司

抄送：兴隆县阳润新能源科技有限公司

事由：关于存放组件的室外仓库，需要加强防火措施的事宜。
需要你单位对室外仓库加强有效的防火措施，场地东南侧杂草丛生，而且距离组件不足1米，发生火灾的安全隐患较大。

根据上述情况，我公司已进行整改，已配备好灭火器材。



项目部（章）：

项目经理：[Signature]

日期：2022年4月10日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。



扫描全能王 创建