

监理工程师通知单

工程名称：宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-SCZC-TZ-001

致：中鉴兴华工程技术有限公司施工项目部：

主题：高空作业安全防护事宜

内容：我监理项目部对现场施工巡查时，发现在安装固定下墙电缆桥架（高空）的时候，施工人员未佩戴安全帽及穿戴安全绳，安全意识淡薄且现场无专职人员看管，此种行为将会造成人身脱落安全，导致安全事故。

现我监理项目部要求你方施工单位对以上问题立即进行整改

1、加强现场管理，对施工人员进行安全技术交底并签字，留存交底记录，且有专职安全员在场监督指挥；

2、高空作业施工前，施工人员佩戴好安全帽及穿戴好安全绳检查无误后，方可施工作业。

附：图片

针对以上问题请贵公司施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并于 2 日进行回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021年03月30日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



下墙桥架安装固定，施工人员未佩戴安全帽及安全
安全带

时 间：2022.03.30 09:31

天 气：多云 15°C

地 点：宁波市·庵东工业区

施工单位：中鉴兴华

监理单位：常州正衡

今日水印
- 相机 -
真实时间