

监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—AQ—039

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于春节放假前现场大检查安全问题事宜。

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部01月13日对施工现场进行安全大检查时发现问题如下：

- 1、升压站现场缺少安全警示牌，排水井没有盖井盖。
- 2、储能基坑开挖未做临边围栏防护，安全警示牌布置不到位。
- 3、储能设备堆放场缺少摄像头和安全警示牌。
- 4、润海吊装材料堆放场未放置灭火器、安全警示牌。
- 5、3、4回路材料堆放场：①塔材离路边太近，应增加防护栏；②用遮雨布把塔材盖住。
- 6、集电线路AN25#组塔现场无安全警示标志。
- 7、带电风机、箱变无安全用电警示标志。
- 8、35kv分线箱-22#集电线路道路未封闭。

具体要求：

以上问题存在安全隐患，现要求你单位赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）项目部，整改自检合格后方可撤场放假，并对通知单进行回复。

见后附图

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2023年01月13日

填报说明：本表一式两份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

