

监 理 通 知 单

工程名称：海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM08-04

致：石家庄科林电气设备有限公司（施工项目部）：

事由：

关于本项目屋顶临边安全防护事宜。

内容：

现要求：

本项目屋顶聚乙烯、聚丙烯仓库、01#、02#综合仓库四个屋面未做临边安全防护，对于屋面施工作业人员存着重大安全隐患和风险，现要求你单位对四个仓库屋面临边做好安全防护后，再组织人员进行屋面施工作业，否则，所产生的一切后果由你方承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2017年07月12日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建