

监 理 通 知 单

工程名称：海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM08-05

致：石家庄科林电气设备有限公司（施工项目部）：

事由：

关于本项目屋顶高空作业人员资格证事宜。

内容：

现要求：

本项目屋顶临边防护未做安全防护，高度已高于安全规范 1.8m，现要求你单位进行排查施工人员是否具有高空作业证，如果没有高空作业证，严禁高处作业，更换具有高空作业证人员进行高处作业施工。否则，所产生的一切后果由你方承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期 2022年07月24日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建