

监理工程师通知单

工程名称：余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-YJKJYQ-TZ-003

致：浙江阳明电力建设有限公司：（施工项目部）

主题：组件搬运质量事宜

内容：我监理项目部人员对现场施工巡查时，发现在组件分散搬运过程中施工人员单人背组件，未按要求两人竖着搬运组件；且组件分散到位置后未能及时安装固定，此行为导致组件产生质量问题。

现我监理项目部要求你方施工单位对以下问题立即进行整改

- 1、加强现场管理，对施工人员进行技术交底，落实到位。
- 2、组件分散搬运时，必须两人竖着搬运组件，搬运到位置后及时安装固定；如组件在搬运过程中发生隐裂，造成质量问题，由你方单位自行承担。



针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，即刻进行整改落实，并于2日进行回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2022年06月02日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备