

监理通知单

工程名称：珠海光联屋顶 915.6kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHGL-ZHJL-A.0.4-003

致：上海道发能源科技有限公司珠海光联屋顶 915.6kWp 分布式光伏发电项目项目部(承包单位)


事由：关于现场质量问题

内容：

2022 年 08 月 01 日监理人员巡视检查时，发现施工现场支架安装个别处不顺直，偏差较大，不符合支架安装的相关规定（后附图）。

针对以上问题，现要求你单位立即按相关规定整改，确保工程的质量，整改完成后报项目监理机构复查。

以上问题，限三日内回复。



项目监理机构(章)：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。