

监理工程师通知单

工程名称：金鼎光伏项目整改消缺项目

编号：JDGF-04

主送：金信电力集团有限公司

抄送：天津启迪清芸电力运营有限公司

事由：关于施工现场管理事宜

内容：经监理现场巡发现以下问题：

一、现场材料乱堆乱放，必须定点分类堆放整齐；

二、开挖电缆沟土方及垃圾未清理干净；

三、施工机械及临时用电必须做好防护措施。

现要求你单位立即整改以上问题并报验、否则将处以相应经济考核。

限贵公司今晚下班前整改并回复

项目监理机构：（章）

总监理工程师：杜明伟

日期：2022.6.28

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

