

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-TZD-003

至: 江苏华湛电力安装工程有限公司施工项目部

事由: 安全

通知内容:

2022 年 7 月 9 日, 经我监理项目部巡查吊装发现存在以下安全隐患问题:

- 1、吊装机械四周未设置警示防护;
- 2、吊装施工人员未佩戴安全帽;

针对上述问题, 望施工方负责人要立即抓紧落实整改, 要求下次吊装设置警示防护; 安全防护用品配置到位, 做好施工现场安全防护工作, 限期两天整改整改完成后报监理部复查。否则按照业主下发安全文明施工管理办法进行付款处理。



项目监理部

总/ 专业监理工程师:

王立杰

日

期: 2022.7.9