

监理通知单

工程名称: 瑞能光伏科技(天台)有限公司宏誉箱包0.15MWp分布式光伏发电项目 编号: JXM8-ZHJL-002

致 浙江宏临电力工程有限公司 (施工项目部):

事由: 关于现场混凝土基础事宜。

内容:

经我方监理现场巡视检查发现,现场支架基础浇筑蜂窝麻面较多,养护不到位;且基础强度不合格,存在严重的质量隐患;要求你单位对该问题立即进行整改,严格按照图纸及设计要求进行施工,整改完后通知我方监理现场验收,确保项目施工质量!

以上问题要求你单位接到通知单后认真整改并在7个工作日内进行书面回复。

(详情见附图)

项目监理机构(章):

总/专监理工程师(签):

日期:

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:

