

监理工程师通知单

工程名称：安徽省鸿森塑业科技股份有限公司 0.5MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HZBY-TZ-002

致：四川庆弘中胜建设工程有限公司施工项目部：

主题：关于组件安装事宜

内容：

我监理项目部对现场巡查发现，光伏组件安装过程中存在人员违规坐在光伏组件上进行操作，以及违规拖运组件的问题，与光伏安装技术交底严重不符，易对组件造成隐裂等损伤，现要求施工单位负责人组织现场人员立刻进行再次培训，工人确认知晓安装工艺之后方可施工。

针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，即刻进行整改落实到位，并与 7 月 16 日前进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：杨栋

日期：2022 年 7 月 15 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

