

监 理 通 知 单

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-TZD-025

致：浙江华东建设工程管理有限公司施工项目部

事由：关于集电线路施工质量问题

内容：

监理人员检查时发现集电线路 FZ10 至升压站段，穿过河道使用的电缆线管与设计图纸不符，起不到防水保护作用。存在质量安全隐患，为保证工程质量，要求你单位更换符合设计要求穿线管，整改合格后报监理复验。否则后期出现的一切损失由你单位承担。

（附现场照片）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2023 年 10 月 28 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-025 (附图)

