

监 理 通 知 单

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-TZD-026

致：招远市瓦里建筑工程有限公司施工项目部

事由：关于大吴家单桩基础施工质量问题

内容：

2023 年 10 月 30 日监理人员检查时发现，9#方阵 08 地块最南端单桩独立基础的混凝土标号设计为 C30，实际浇筑的是垫层剩余的 C20 混凝土。存在质量安全隐患，为保证工程质量，要求你单位立即对上述质量问题进行整改，整改合格后报监理复验。否则后期出现的一切损失由你单位承担。

（附现场照片）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张利

日 期：2023 年 10 月 30 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-026(附图)

