

监 理 通 知 单

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-TZD-016

致：招远市瓦里建筑工程有限公司施工项目部

事由：关于升压站配电房屋面防水质量问题

内容：：升压站配电房屋面防水施工，在进行闭水试验过程中，发现有漏水现象，屋面防水不合格，存在较大质量安全隐患，要求你单位立即对配电房屋面防水进行整改，确保防水工程质量。否则，由此造成的工期延误和损失有你单位承担。

（附现场照片）



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：朱明臣

日期：2021年8月11日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-016 (附图)

