

监 理 通 知 单

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-TZD-010

致：招远市瓦里建筑工程有限公司施工项目部

事由：关于升压站临时用电安全问题

内容：：经我方监理现场巡视检查发现升压站配电箱接线不规范，存在私拉乱接现象，有非常严重的安全隐患，为了保证施工安全，现要求你方对以上问题高度重视，限 2 日内完成整改并回复。

（附现场照片）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2023 年 7 月 5 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



手机扫描王

监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-0 /a(附图)

