

监 理 通 知 单

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-TZD-028

致：浙江华东建设工程管理有限公司施工项目部

事由：关于集电线路分支箱基础施工质量问题

内容：

2023 年 12 月 1 日监理人员检查时发现，圣吉源施工的集电线路分支箱基础预埋件与设计图纸不符（图纸要求 8#槽钢，现场为薄壁方管），为保证工程质量，要求你单位立即对上述质量问题进行整改，整改合格后报监理复验。否则后期出现的一切损失由你单位承担。

（附现场照片）



总/专业监理工程师：[Signature]
日期：2023 年 12 月 1 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-028(附图)

