

监 理 通 知 单

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-TZD-001

致: 浙江华东工程建设管理有限公司施工项目部

事由: 关于升压站进场钢筋质量问题

4月21日监理人员在检查时发现进场的部分钢筋无出厂合格证,检测报告等质量证明文件;已加工好的箍筋外观锈蚀严重。要求对以上钢筋不得使用,限期退场。

(附现场照片)

监理项目部



总/专业监理工程师: 周永平

日 期: 2023 年 4 月 21 日

本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份

监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-001(附图)

