

监 理 通 知 单

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-TZD-006

致: 浙江华东工程建设管理有限公司施工项目部

事由: 关于升压站配电房接地焊接质量问题

2023 年 6 月 7 日在升压站检查时发现, 配电房接地扁铁搭接长度不足, 不符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 中 4.3.4 条的规定。限 2 日内整改完成并回复。

(附现场照片)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日 期: 2023 年 6 月 7 日

本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-006(附图)

