

## 监 理 通 知 单

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-TZD-007

致：浙江华东工程建设管理有限公司施工项目部

事由：关于升压站钢管架搭设的安全问题

内容：

2023 年 6 月 8 日，监理在检查时发现，升压站搭设钢管架所用的钢管锈蚀严重，存在安全隐患。现要求你单位立即停止使用该批钢管材料，并撤离出场。否则由你单位承担全部的安全责任，造成的一切损失由你单位负责。

（附现场照片）



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

张永红

日 期： 2023 年 06 月 08 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-007 (附图)

