

监 理 通 知 单

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-TZD-010

致：浙江华东工程建设管理有限公司施工项目部

事由：关于送出线路 N15 铁塔基础存在质量问题

内容：

2023 年 6 月 23 日下午，监理验收 N15 基础钢筋时，发现以下问题：

1、工人将剩余垫层混凝土 C15 浇筑基础里面（基础混凝土设计为 C25）。

2、基础承台二层竖向筋锚固处未绑扎。

要求你单位对以上存在的质量问题进行整改，并报监理复验。限 2 日内回复。

（附现场照片）



监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师：张永秋

日期：2023 年 6 月 24 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知单 HDZQ-ZHJL-TZD-010(附图)

