

监理工程师通知单【安全】

工程名称：中微新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式项目 编号：ZHXN-ZHJL-TZD-001

致：浙江泰辉新能源科技有限公司施工项目部

抄送：巢湖市中微新能源有限公司工程项目部

事由：关于现场临时用电、消防及安全事宜

内容：2022年06月24日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

- 1、现场未发现临时用电专用配电箱，屋面未配备配电箱，临时用电要配“三级配电箱”不符合JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》；（需设置整改）
- 2、上屋面电缆过女儿墙尖锐角未设置电缆保护皮套垫；（需整改）
- 3、浸出渣仓库原厂家安装的钢爬梯已腐蚀禁止上人，把移动梯子搬离；（需整改）
- 4、吊装现场现场已拉设警戒线、但未设置警示牌，吊装时需设置警戒线、警示牌；（需整改）；
- 5、每个厂房动火作业时必须通知厂家，经厂家同意后开动火工作票后方可施工。

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之前整改完成，自检合格后报监理部验收，并且在48小时之内书面回复。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：李华

日期：2022.06.24

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各份。



附:

