

监理工程师通知单【质量】

工程名称：中徽新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式项目 编号：ZHYN-ZHJL-ZLTZD-003

致：浙江泰辉新能源科技有限公司施工项目部

抄送：巢湖市中徽新能源有限公司工程项目部

事由：关于现场质量问题事宜

内容：

1、2022年06月28日，业主、监理对现场14屋面夹具、导轨检查验收、发现你单位施工存在14屋面夹具、导轨以下问题：

2、现场未发现14个仓库屋面，个别夹具螺栓未打紧，个别导轨有变形，建议施工单位每个屋面全部检查整改，整改合格后进入下道工序施工；

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各份。



