

监理工程师通知单

工程名称：余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YYJJDQ-TZ-003

致：宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司：（施工项目部）

主题：组件安装质量事宜

内容：我监理项目部人员对现场施工巡查时，发现在安装完成的组件上放有雨后的湿纸箱，此行为将引起组件发生隐裂，导致组件产生质量问题。

现我监理项目部要求你方施工单位对以上问题立即进行整改

- 1、加强现场管理，对施工人员加强安全技术交底，并落实到位。
- 2、组件安装完成后，或安装过程中，不能将任何物品摆放在组件上；如组件在安装过程中造成质量问题，由你方单位自行承担。

附：问题照片

针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并于 2 日内进行回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部

总/专业监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备