

监 理 通 知 单

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-JNSM-TZD-001

致：江苏丰辉电力建设有限公司施工项目部

事由：关于 1#厂房屋顶混凝土浇筑的质量问题

3 月 3 日监理在巡视检查时发现以下问题：

- 1.部分预埋螺栓偏离基础中心，不符合图纸要求。
- 2.支架基础下面的防水卷材尺寸未达到业主质量手册要求。

以上问题要求立即整改，限 2 日内落实整改并回复。

(附现场照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师： 

日 期： 2020 年 3 月 3 日

造成的注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

