

监 理 通 知 单

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-JNSM-TZD-002

致：江苏丰辉电力建设有限公司施工项目部

事由：关于支架基础模具安装的质量问题

3月11日上午监理在巡视检查时发现，屋顶安装的支架基础模具安装不合格，部分有损坏现象，影响混凝土基础整体外观质量，不符合规范及业主质量手册要求。以上问题要求立即整改，更换合格模具。否则，由此造成的一切损失有各单位承担。

限 2 日内回复。

(附现场照片)

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2022 年 3 月 11 日

造成的注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

