

监 理 通 知 单

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHTL-2NZDCYY-JLTZ-002

致：浙江阳明电力建设有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MW 分布式光伏发电项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MW 分布式光伏发电项目部

事由：关于现场吊装作业无安全员监护事宜

内容：2022 年 12 月 10 日，我监理人员在对杭州湾新区智能终端产业园二期 14# 屋顶施工进行吊装材料作业进行巡视检查，发现现场无安全员等管理人员进行安全监护，存在安全隐患。

针对上述问题，要求你部引起重视，立即派安全员进行现场监护，履行职责，若后续施工现场无安全员等管理人员在场，严禁进行吊装、电气等涉及安全的施工作业。

（以下空白）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022 年 12 月 10 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。