

# 监理工程师通知单

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号:AHQC-ZHJL-TZD-001

致:安徽电力建设第二工程有限公司 (EPC 项目部)

抄送:滁州申曜新能源科技有限公司 (业主项目部)

事由:关于天和钢结构加固施工现场的安全相关事宜

内容:

今日,我方监理人员对天和钢结构加固现场进行检查,发现如下问题:

- 1、剪刀车上施工人员未佩戴安全带;
- 2、现场施工人员安全带使用不规范,未高挂低用;
- 3、施工作业人员站立桥架上施工,存在安全隐患;

针对上述安全隐患问题,望施工方负责人尽快抓紧落实整改,做好施工现场安全技术交底及安全管理工作,限通知后立即整改完成,整改自检自查合格后报监理部复查。

监理项目部(章)

总(专业)监理工程师

日

期:



填报说明:本表一式\_3\_份,由项目监理机构填写,发送总包单位,抄送建设单位。

