

## 监理通知回复单

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

编号: QCGF-AHEJ-B015-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方接到编号为 QCGF-ZHJL-A.0.7-001 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 施工现场整改 工作, 请予以复查。

附件: 1、剪刀车未系安全带已整改。

2、现场施工人员安全带使用不规范已整改。

3、施工人员站立桥架上施工已整改。

施工项目部 (章):

项目负责人:

日 期:



2022年09月17日

复查意见:

经复查整改结果符合要求。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2022年09月17日



本表一式三份。



扫描全能王 创建

