

监理通知回复单

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目

编号:QCGF-AHEJ-B015-013

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方接到编号为 QCGF-ZHJL-A.0.7-013 的监理工程师通知后,已按要求完成了 现场安全质量问题整改 工作,请予以复查。

附件:1、个别锈蚀桥架已更换。

2、马凳螺丝已紧固。

3、警示牌已悬挂。

施工项目部 (章):

项目负责人:

日期:

2022年11月13日

复查意见:

经复查,整改结果符合要求。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期:

2022年11月13日

本表一式三份。



扫描全能王 创建



