

监理通知回复单

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目

编号:QCGF-AHEJ-B015-043

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方接到编号为 QCGF-ZHJL-A.0.7-043 的监理工程师通知后,已按要求完成了 铸造厂
区组件支架安装施工质量问题整改工作,请予以复查。

附:整改照片见附件。

施工项目部(章)

项目负责人: 袁成保

日期: 2023年03月07日

复查意见:

经复查整改结果符合要求

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 张明

日期: 2023年03月07日


本表一式三份。



扫描全能王 创建



中间支撑底座已按要求整改



中担板螺丝已紧固

