

监理通知回复单

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目

编号:QCGF-AHEJ-B015-047

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方接到编号为 QCGF-ZHJL-A.0.7-047 的监理工程师通知后,已按要求完成了 天利厂区电缆敷设施工质量问题整改工作,请予以复查。

附:整改照片见附件。

施工项目部(章)

项目负责人: 袁成保

日期:



复查意见:

经复查整改结果符合要求

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 张峰

日期:


2023年4月07日



本表一式三份。



扫描全能王 创建



桥架紧固螺栓已更换



逆变器防火封堵



组件上的逆变器已搬离

